

Relatório de Despistagem

N.º Relatório: 150028 LEG v1

Informações da visita

Data de colheita	11/03/2026
Data de emissão	24/03/2026
Elaborado por	Luís Fonseca

Cliente

Cliente	VC PRIME - SIC IMOBILIÁRIA FECHADA, S.A.
Subcliente	
Instalação	WORLD TRADE CENTER

Apreciação e comentários

Não foi detetada a presença de Legionella nas amostras analisadas na data da colheita, estando os resultados em conformidade com a legislação aplicável.

Histórico de resultados

Identificação da Colheita			Contagem de Legionella		Parâmetros Físico-Químicos				
Data	Laboratório	Nº Boletim			pH Escala de Sorensen	Temperatura °C	Cloro residual livre mg/l Cl2		
Água Consumo Humano 1 1									
W2810-6157-ACH-1-Balneário Feminino- torneira 1									
11/09/2025	Biogerm	127483/25	Legionella spp	Não Detetado	7,70	24,7	0,41	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
W2810-6157-ACH-1-Entrada									
11/09/2025	Biogerm	127486/25	Legionella spp	Não Detetado	7,70	24,7	0,50	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
Água Consumo Humano 2 2									
W2810-6157-ACH-2-Copa piso -1 staff									
11/09/2025	Biogerm	127485/25	Legionella spp	Não Detetado	7,70	24,3	0,54	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
W2810-6157-ACH-2-Entrada									
11/09/2025	Biogerm	127484/25	Legionella spp	Não Detetado	7,70	24,4	0,61	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
Água Quente Sanitária 1									
W2810-6157-AQS-1-Balneário feminino- chuveiro 2									
11/09/2025	Biogerm	127487/25	Legionella spp	Não Detetado	7,80	40,9	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
W2810-6157-AQS-1-Balneário masculino chuveiro Nº1 lado direito piso -1 torre W									
11/03/2026	Biogerm	36795/26	Legionella spp	Não Detetado	7,89	39,0	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					

Sede:

Centro Empresarial de Alverca, A-5(E)
2615-187 Alverca

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Norte:

Edifício Aquaviva, Av. António Santos Leite
Vereda das Caleiras, lj 23 - 4470-142 Maia

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Madeira:

Caminho da Ribeira Grande, 35
9020-114 Funchal

Tel. (+351) 291 773 552 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Açores:

Estrada dos Portões Vermelhos, 20
Gabinete 18 9560-350 Cabouco - Lagoa

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820

Relatório de Despistagem

N.º Relatório: 150028 LEG v1

Identificação da Colheita			Contagem de <i>Legionella</i>		Parâmetros Físico-Químicos				
Data	Laboratório	Nº Boletim			pH Escala de Sorensen	Temperatura °C	Cloro residual livre mg/l Cl2		
W2810-6157-AQS-1-Ponto terminal									
29/12/2025	Biogerm	189532/25	Legionella spp	Não Detetado	7,49	42,5	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
W2810-6157-AQS-1-Termoacumulador									
11/09/2025	Biogerm	127489/25	Legionella spp	Não Detetado	7,80	64,4	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
29/12/2025	Biogerm	189534/25	Legionella spp	Não Detetado	7,41	69,5	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					
W2810-6157-AQS-1-Termoacumulador balneário masculino/Femenino piso -1 torre W									
11/03/2026	Biogerm	36797/26	Legionella spp	Não Detetado	7,70	72,0	<0,10	-	-
			Legionella pneumophila	Não Detetado					

Sede:

Centro Empresarial de Alverca, A-5(E)
2615-187 Alverca

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Norte:

Edifício Aquaviva, Av. António Santos Leite
Vereda das Caleiras, lj 23 - 4470-142 Maia

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Madeira:

Caminho da Ribeira Grande, 35
9020-114 Funchal

Tel. (+351) 291 773 552 Fax. (+351) 219 108 820

Delegação Açores:

Estrada dos Portões Vermelhos, 20
Gabinete 18 9560-350 Cabouco - Lagoa

Tel. (+351) 219 108 700 Fax. (+351) 219 108 820